



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

пр-кт Ленина, д. 40, Тула, 300041;
тел: (4872) 36-26-35; факс: (4872) 36-26-55;
E-mail: priok@gosnadzor.ru
<http://www.priok.gosnadzor.ru>
ОКПО 61840748, ОГРН 10907154013461
ИНН/КПП7107516785/710701001

Директору
Общества с ограниченной
ответственностью
«Электротехническая Лаборатория
Рязанской Межотраслевой
Энергетической Компании»
(ООО «ЭТЛ РМЭК»)
Е.И. Ликинову

390047, Рязанская область, г. Рязань,
Куйбышевское шоссе, д. 25, оф. 404.
тел. факс 8(4912)25-16-42.

от 27.12.2017 № 1-12-6/29104
на № _____ от _____

О регистрации электротехнической
лаборатории

В соответствии с требованием пункта 39.1 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 г. № 328н, зарегистрированы Минюстом России, рег. № 30593 от 12.12.2013 г., электротехническая лаборатория,

с переносным комплектом приборов

ООО «ЭТЛ РМЭК»
ИНН 6215027363

зарегистрирована в Приокском управлении Ростехнадзора за № **A03-17-0369** от 26.12.2017 г. для производства измерений в электроустановках напряжением до 1000 В.

Приложение: перечень разрешенных измерений: - на 1 листе.

Дата перерегистрации 26.12.2020 г.



В.С. Гаврюченков

ПРИЛОЖЕНИЕ

к письму № 1-12-6 127104 от 27.12.2017
(без письма недействительно)

Перечень разрешенных измерений и (или) испытаний:

1. Измерение сопротивления изоляции электрооборудования, проводов и кабелей.
2. Измерение сопротивления цепи между заземлителями и заземляемыми элементами.
3. Измерение сопротивления заземляющих устройств.
4. Измерение сопротивления петли "фаза-нуль".
5. Проверка систем молниезащиты.
6. Испытание автоматических выключателей напряжением до 1000 В.
7. Проверка электроустановки требованиям нормативной и проектной документации (визуальный осмотр).

(всего семь видов)

Заместитель руководителя
Приокского управления
Ростехнадзора



В.Н. Демичев

И.С. Гаврилюк